

 **Produktsertifikat**  
**Nr. 0964**

SINTEF Byggforsk bekrefter at

**Ezze gjengedeler i CR-messing**

er i samsvar med kravene i:

EN 1254-4

Produktene er trykktestet ved 16 bar

Innehaver av sertifikatet:

**Ezze AB**

Box 501

SE-335 28 Gnosjö, Sverige

Produsent:

Ezze AB

SE-335 28 Gnosjö, Sverige

Utstedt: 30.10.2003

Fornyhet: 04.01.2019

Gyldig frem til 01.04.2024, forutsatt at sertifikatet er listet på  
[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065

*Monica S. Nodland*

.....  
Monica Strøm Nodland  
Sertifiseringsleder