

Typgodkännandebevis

2108/77

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Vattenmätarkonsol VAMCO-H, QN 2.5.

Innehavare

Ezze AB, Box 501, 335 28 GNOSJÖ
Organisationsnummer: 556487-4435
Tel: 0370-332200, Fax: 0370-926 54
E-post: info@ezze.se Hemsida: www.ezze.se

Produkt

Hel vattenmätarkonsol med monterade kopplingar och skjutbar hylsa.
Konsolen är tillverkad i rostfritt alternativt galvaniserad stålplåt.
Vattenberörda delar i kopplingar är tillverkade av avzinkningshärdig mässingslegering.
Dimensioner för anslutning till tappkallvattensystem: Utvändig rörgänga ¾"/DN20, 1"/DN25, 1½"/DN40.

Avsedd användning

Konsol för montering av tappkallvattenmätare med kapacitet 3 eller 5 m³/h.
Maximalt drifttryck 1,0 MPa (10 bar).

Handelsnamn

VAMCO-H QN 2.5.
RSK-nr: 5208145 ¾"/DN20
RSK-nr: 5208152 1"/DN25
RSK-nr: 5208153 1"/DN25
RSK-nr: 5208154 1½"/DN40.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten* 6:62, 2:a stycket och allmänt råd.
Utformning 6:625, 1:a stycket och 4.e stycket

*Tungmetallanalys är utförd enligt NKB 12, kopplingarna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning, utdrag ur Produktkatalog utgåva 11, daterad av SITAC 2008-08-08.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal referensnummer: 210-98-0433.
Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Forts. kontroll


Vid byggherrens kontroll på byggsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Ezze AB i Gnosjö.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och etikett på varje förpackning och omfattar:

Innehavare och tillverkningsställe	EZZE AB GNOSJÖ
Boverkets inregistrerade varumärke	
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer	SP Certifiering 1002
Produktens typbeteckning	VAMCO-H + RSK-nr
Typgodkännandets nummer	2108/77
Dimension
Löpande tillverkningsnummer	nr
Kontrollorgan	SP

Bedömningsunderlag

Rapporter 98E13044, P302274-A och KMool3031 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Ritningar enligt ritningsmapp daterad 2015-12-09 av SP Certifiering.
Rapporter PX00844-13A och PX00844-15A från övervakad tillverkningskontroll utförd av SP.

Kommentarer

Vattenmätarkonsolerna är provade och godkända mot relevanta delar av NKB Produktregler 12. "Produktregler för mekaniska kopplingar av metall för kopparrör för tappvatteninstallationer daterad Oktober 1989".

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2008-08-26.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2020-12-21.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

**SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Certifiering**


Marcus Tillman


Ronald Green